

Kampanj 2022

## Intyg från VVS-installatör (fylls i av VVS-installatören)

### Instruktion till VVS-installatör om Länsförsäkringar Bergslagens installationskrav på vattenfelsbrytare:

- Vattenfelsbrytaren ska installeras på huvudvattenledningen i villabyggnaden.
- Vattenfelsbrytaren ska ha inbyggd flödes- eller tryckmätning som stänger vid kontinuerligt flöde.
- Mätnoggrannheten ska vara ett minimiflöde på 0,5 l per timme eller lägre.
- Vattenfelsbrytaren får inte monteras före eventuell vattenmätare.
- Om fastigheten innehåller fastbränsle-eldad värmeanläggning (ved, flis, pellets) ska eventuell temperaturbegränsare eller sprinkler till denna ha ett säkerställt flöde även vid stängd vattenavstängare (by-pass).

För att säkerställa att våra krav är uppfyllda måste VVS-installatören skriftligt intyga detta.  
Vid frågor kontakta Länsförsäkringar Bergslagens skadeförebyggare på 021-19 01 00.

Märke/modell på vattenfelsbrytare

Fastighetsbeteckning

Försäkringstagarens namn

Försäkringstagarens personnummer

VVS-installatörens firma och organisationsnummer

Ort och datum

VVS-installatörens underskrift

## Fylls i av försäkringstagaren

Kontonummer för insättning av beviljat bidrag (clearing och kontonummer)

Bank

Underskrift

Namnförtydligande

## Skicka undertecknat intyg tillsammans med kopia på faktura och kvitton till:

Länsförsäkringar Bergslagen  
Skadeförebygg Privat  
Box 1046  
721 26 Västerås

skadeforebygg@lfbergslagen.se

Erbjudandet om säkerhetsbidrag för vattenfelsbrytare gäller till och med **31 december 2022** för alla som har en villaförsäkring eller fritidshusförsäkring hos **Länsförsäkringar Bergslagen**.

## Länsförsäkringar Bergslagens noteringar

Godkänd av Skadeförebygg

 Ja Nej

Beviljat belopp

Attest skadeförebyggare

Namnförtydligande

Noteringar från Ekonomiavdelningen  
Konto 6627-899-13923-901

Attest datum

Attest Ekonomi